



EG-Konformitätserklärung

Gemäß EG-Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Niederspannungs-Gerät in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der unten aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Niederspannungs-Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller:	MBS AG Eisbachstraße 51 74429 Sulzbach-Laufen
Gerät:	Rohrstabstromwandler
Typ:	ASR (ASR 14.3, 20.3, 201.3, 21.3, 21.5, 22.3, 42.45)
Ausführung:	Halbschalenstromwandler
Nenngröße:	Primäre Bemessungsstromstärken = 40 – 800 A Sekundäre Bemessungsstromstärken = 5 A bzw. 1 A
Zutreffende EG-Richtlinie:	EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC EMC Richtlinie 2004/108/EC gilt nicht für „Leitfaden für die EMC Richtlinie 2004/108/EC“ Mai 2007, 1.1.4) Produktionsjahr siehe Aufkleber/Etikett)
Mitgeltende EG-Richtlinie:	DIN EN 60715:2001
Angewandte harmonisierte Normen:	DIN EN 61869-1 (IEC 61869-1:2007, geändert) DIN EN 61869-2 (IEC 61869-2:2012)

Ort: Sulzbach-Laufen

Hersteller-Unterschrift:
Funktion des Unterzeichners

Prof. Dr. h.c. Wolfgang Gilgen
Vorstand

MBS AG
Eisbachstraße 51
74429 Sulzbach-Laufen
☎ +49 79 76 98 51 0
☎ +49 79 76 98 51 90
E-Mail: info@mbs-ag.com

Januar 2015